




Ansicht



B-B



A-A



**Brandschutzfront System TI EI30-RF1 (VKF Nr. 32993)**

**Ausführungsbeschreibung:**

Trägermaterial:	Gipsfaserplatte, Dichte 1150kg/m <sup>3</sup>
Oberfläche:	Kunstharz weiss belegt
Sichtkanten:	PVC Dünnkanten 1mm
Türbänder:	WW-Band Typ B120, Edelstahl, 110° öffnend
Schloss:	Heusser 3110T / Kombihülse 3080
Rosette:	Heusser, vernickelt
Schliessart:	Vierkantdorn oder Kabazylinder Typ 1057



**WW Brandschutzfronten GmbH**  
 Talgasse 7  
 5503 Schafisheim

E-Mail: [info@brandschutzfronten.ch](mailto:info@brandschutzfronten.ch)  
 Internet: [www.brandschutzfronten.ch](http://www.brandschutzfronten.ch)  
 Telefon: 062 891 85 03